

ANUNT DE INFORMARE
SC AQUATERM AG 98 SA

SC AQUATERM AG 98 SA informeaza utilizatorii ca in data de 8.11.2025 din cauza unei pene de curent la Statia de tratare Cerbureni, produsa in jurul orei 13:30, va scadea presiunea apei in unele zone, iar in zonele mai inalte, nu va fi apa. Avaria electrica a produs o avarie si la instalatia electrica din statia de tratare care nu permite cuplarea generatorului. Incercam sa remediem instalatia electrica in cel mai scurt timp.