

RAPORT DE INCERCARE nr.5060 /data emiterii : 14.11.2025

Nume client: S.C AQUATERM AG' 98 S.A.

Provenienta probei:proba apa - robinet iesire Statia de Tratare Apa Cerbureni

Adresa de prelevare:Statia de Apa Cerbureni

Data prelevării probei-ora de prelevare: 14.11.2025- 7,50

Data primirii probei/data efectuării analizelor: 14.11.2025/14.11.2025(ora 8-ora 9,20)

Cine a recoltat proba : Jianu Corina

I. DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. crt.	Indicatori fizico-chimici	Unitate de masura	Valori obtinute	Valori admise (conf. O.G 7/2023 si H.G 971/2023)	Referential
1	pH masurat la 20 °C	Unit pH	6,72	$\geq 6,5 ; < 9,5$	SR EN ISO 10523/2012
2	Conductivitate	$\mu\text{S/cm}$ la 20°C	93,4	2500	SR EN 27888/1997
3	Turbiditate	NTU	9,05	4	SR EN ISO 7027-1/2016
4	Amoniu (NH_4^+)	mg/l	<0,05	0,5	SR ISO 7150-1 / 2001
5	Nitrati (NO_3^-)	mg/l		50	SR ISO 7890-3 / 2000
6	Nitriti (NO_2^-)	mg/l	0,05	0,5	SR EN ISO 26777 /2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
7	Cloruri	mg/l	9,92	250	SR ISO 9297/2001
8	Clor rezidual liber	mg/l	0,8	$\geq 0,10 ; < 0,50$	SR EN ISO 7393-2/2018
9	Duritate totala	Gr germ	2,35	$\geq 5 ; < 20$	SR ISO 6059 / 2008
10	Oxidabilitate(metoda indicelui de permanganat)	mg/l		5	SR EN ISO 8467 / 2001
11	Aluminiu	$\mu\text{g/l}$		200	SR ISO 10566 / 2001

II DETERMINARI MICROBIOLOGICE

1	Numar colonii la 37°	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 22°C	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	numar/100 ml		0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
4	Escherichia coli	numar/100 ml		0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
5	Enterococi intestinali (Streptococi fecali)	numar/100 ml		0	SR EN ISO 7899-2:2002
6	Clostridium perfringens	numar/100 ml		0	SR EN ISO 14189:2017

Analize efectuate de
chimist Corina Jianu
JIANU CORINA
CHEMIST SPECIALIST
COR-438030

Responsabil determinari fizico-chimice
chimist Corina Jianu

JIANU CORINA
CHEMIST SPECIALIST
COR-438030

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata.Proba de apa are un caracter momentan.
Valori inscrite cu < reprezinta valorile sub limita de cuantificare.Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date pariale din raportul de incercare.