



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 5167

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de As.principal GUIMAN MARIUS, P.V. NR:284

Locul recoltării: STATIE DE TRATARE APA POTABILA CERBURENI SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA
CURTEA DE ARGES IESIRE STATIE DE TRATARE

Cliet: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelvării probei: 22-12-2025

Data și ora recepției: 22-12-2025 12:18

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 22-12-2025/ 24-12-2025

Data și ora validării rezultatului: 24-12-2025 10:50

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: P.N. III

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/ 100ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7898-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14169:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2024

Analize și activitate de recoltare a esanșioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

DOBREȘCU DIANA ANDA
Biosan Medical Principal
Responsabil analiză Microbiologie Sanitară

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liliana

Nota: Acest buletin a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarate: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 972

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *As. Ig. Med. Gulman Marius, F.P.NR.284/22.12.2025

Data si ora intrarii in lucru: 22-12-2025 15:00

Data si ora finalizarii încercării: 30-12-2025 09:15

Data si ora validarii rezultatului: 30-12-2025 09:26

Data si ora prelevării: 22-12-2025 11:56

Data si ora receptiei: 22-12-2025 12:50

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: programe nationale

Locul recoltării: STATIE DE TRATARE APA / IESIRE , CERBURENI, CURTEA DE ARGES

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Nitratl *	3,71		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitritl	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN 26777: 2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,13		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150
4	Aluminiu *	1373,5		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
5	Duritate totala	4,15	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
6	Fier total *	800,0		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
7	Oxidabilitate ^	<0,5		5,0	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	19		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,40	0,1	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
10	pH	7,18/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti
As. pr. Corodescu Clara

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Dr. Valeriu Hicobite
VH

Dr. TUDOR LILIANA
Medicina de laborator
Cod CA44344

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2024.

Valori înscrise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.