

RAPORT DE INCERCARE

Nr.3271 -data emiterii .6. 02.2026

Nume client: S.C. AQUATERM AG'98 S.A.

Provenienta probei: proba apa – robinet iesire Statia de Tratare Cerbureni

Adresa de prelevare: Statia de apa Cerbureni

Data prelevării probei-ora de prelevare: 04.02.2026-ora 08:00

Data primirii probei/data efectuării analizelor: 04.02.2026/04.02.2026-06.02.2026

Proba recoltata de : Nita Iuliana

I. DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. crt.	Indicatori fizico-chimici	Unitate de masura	Valori obtinute	Valori admise (conf. O.G 7/2023 si H.G 971/2023)	Referential
1	pH masurat la 20 °C	Unit pH	6,58	$\geq 6.5 ; \leq 9.5$	SR EN ISO 10523/2012
2	Conductivitate	$\mu\text{S/cm}$ la 20°C	274	2500	SR EN 27888/1997
3	Turbiditate	NTU	9,66	4	SR EN ISO 7027-1/2016
4	Amoniu (NH_4^+)	mg/l	0,76	0,5	SR ISO 7150-1 / 2001
5	Nitrati (NO_3^-)	mg/l	4,25	50	SR ISO 7890-3 / 2000
6	Nitriti (NO_2^-)	mg/l	0,08	0,5	SR EN ISO 26777 /2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
7	Cloruri	mg/l	11,84	250	SR ISO 9297/2001
8	Clor rezidual liber	mg/l	0,11	$\geq 0.10 ; \leq 0.50$	SR EN ISO 7393-2/2018
9	Duritate totala	Gr germ	7,51	$\geq 5 \leq 20$	SR ISO 6059 / 2008
10	Oxidabilitate(metoda indicelui de permanganat)	mg/l	1,76	5	SR EN ISO 8467 / 2001
11	Aluminiu	$\mu\text{g/l}$	40	200	SR ISO 10566 / 2001
12	Fier*	$\mu\text{g/l}$		200	
II DETERMINARI MICROBIOLOGICE					
1	Numar colonii la 37°	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 22°C	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
4	Escherichia coli	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
5	Enterococi intestinali	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
6	Clostridium perfringens	numar/100 ml		0	SR EN ISO 14189:2017

Responsabil determinari fizico-chimice,
chimist Jianu CorinaCORINA CORINA
CHIMIST SPECIALIST
COD 3002Responsabil determinari microbiologice,
Duta CorinaAnalize efectuate de
Nita Iuliana

• incercare neinregistrata

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are un caracter momentan.

Valori inscise cu < reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.

RAPORT DE INCERCARE

nr. 3316 data emiterii : 06.02.2026.

Nume client: S.C. AQUATERM AG'98 S.A.

Provenienta probei : proba apa retea

Adresa de prelevare: Recolta apa-Punct retea- Peco Ivancea

Data prelevării probei-ora de prelevare: 4.02.2026 -12:30

Data primirii probei/data efectuării analizelor: 4.02.2026/ 4.02.2026-6.02.2026

Proba recoltată de: Vladu Florin

I. DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. crt.	Indicatori fizico-chimici	Unitate de masura	Valori obtinute	Valori admise (conf. O.G 7/2023 si H.G 971/2023)	Referential
1	pH masurat la 20 °C	Unit pH	6,66	$\geq 6.5 ; \leq 9.5$	SR EN ISO 10523/2012
2	Conductivitate	$\mu\text{S/cm}$ la 20°C	295	2500	SR EN 27888/1997
3	Turbiditate	NTU	6,46	4	SR EN ISO 7027-1/2016
4	Amoniu (NH_4^+)	mg/l	1,96	0,5	SR ISO 7150-1 / 2001
5	Nitrati (NO_3^-)	mg/l	4,15	50	SR ISO 7890-3 / 2000
6	Nitriti (NO_2^-)	mg/l	0,05	0,5	SR EN ISO 26777 /2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
7	Cloruri	mg/l	23,54	250	SR ISO 9297/2001
8	Clor rezidual liber	mg/l	0,04	$\geq 0.10 ; \leq 0.50$	SR EN ISO 7393-2/2018
9	Duritate totala	Gr germ	5,8	$\geq 5 \leq 20$	SR ISO 6059 / 2008
10	Oxidabilitate (metoda indicelui de permanganat)	mg/l	1,65	5	SR EN ISO 8467 / 2001
11	Aluminiu	$\mu\text{g/l}$	38	200	SR ISO 10566 / 2001
12	Fier*		460	200	
II DETERMINARI MICROBIOLOGICE					
1	Numar colonii la 37°	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 22°C	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
4	Escherichia coli	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
5	Enterococi intestinali (Streptococi fecali)	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
6	Clostridium perfringens	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 14189:2017

Responsabil determinari fizico-chimice,
Jianu CorinaResponsabil determinari microbiologice,
Duta CorinaAnalize efectuate de biolog,
Nita Iuliana

* incercare neinregistrata

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are un caracter momentan. Valori inscise cu < reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie. Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.

RAPORT DE INCERCARE

nr. 3317 data emiterii : 06.02.2026.

Nume client: S.C. AQUATERMAG'98 S.A.

Provenienta probei : proba apa retea

Adresa de prelevare: Recolta apa-Punct retea- Gradinita.nr.6

Data prelevării probei-ora de prelevare: 4.02.2026 -12:40

Data primirii probei/data efectuării analizelor: 4.02.2026/ 4.02.2026-6.02.2026

Proba recoltata de: Vladu Florin

I. DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. crt.	Indicatori fizico-chimici	Unitate de masura	Valori obtinute	Valori admise (conf. O.G 7/2023 si H.G 971/2023)	Referential
1	pH masurat la 20 °C	Unit pH	6,52	$\geq 6.5 ; \leq 9.5$	SR EN ISO 10523/2012
2	Conductivitate	$\mu S/cm$ la 20°C	284	2500	SR EN 27888/1997
3	Turbiditate	NTU	19,2	4	SR EN ISO 7027-1/2016
4	Amoniu (NH_4^+)	mg/l	1,96	0,5	SR ISO 7150-1 / 2001
5	Nitrati (NO_3^-)	mg/l	4,20	50	SR ISO 7890-3 / 2000
6	Nitriti (NO_2^-)	mg/l	<0,03	0,5	SR EN ISO 26777 /2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
7	Cloruri	mg/l	25,66	250	SR ISO 9297/2001
8	Clor rezidual liber	mg/l	0,08	$\geq 0.10 ; \leq 0.50$	SR EN ISO 7393-2/2018
9	Duritate totala	Gr germ	5,6	$\geq 5 \leq 20$	SR ISO 6059 / 2008
10	Oxidabilitate (metoda indicelui de permanganat)	mg/l	1,65	5	SR EN ISO 8467 / 2001
11	Aluminiu	$\mu g/l$	35	200	SR ISO 10566 / 2001
12	Fier*		300	200	
II DETERMINARI MICROBIOLOGICE					
1	Numar colonii la 37°	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 22°C	numar/ml		Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
4	Escherichia coli	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
5	Enterococi intestinali (Streptococi fecali)	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
6	Clostridium perfringens	numar/100 ml		0	SR EN ISO 14189:2017

Responsabil determinari fizico-chimice,
Jianu CorinaResponsabil determinari microbiologice,
Duta CorinaAnalize efectuate de biolog,
Nita Iuliana

* incercare neinregistrata

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are un caracter momentan. Valori inscrise cu < reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie. Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.