



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI ARGES

Mun. Pitești, Str. Exercițiu nr. 39 bis, județul Argeș
Tel.: 0248 / 224 015 Fax: 0248 / 216 484
E-mail: contact@dsparges.ro

INFORMARE

Avand in vedere faptul ca in urma lucrarilor efectuate la Barajul Vidraru, s-a deviat cursul apei din acesta prin albia raului Arges, care reprezinta sursa de apa bruta la acest moment, va comunicam urmatoarele:

1. Rapoartele de incercari validate de catre DSP Arges, in data de 01.02.2026, aferente probelor de apa prelevate in data de 30.01.2026 din rețeaua de distributie a municipiului Curtea de Arges, au fost **fara modificari microbiologice**.

Punctele de recolta – robinet din urmatoarele unitati amplasate in municipiul Curtea de Arges:

- Scoala Gimnaziala " Armand Calinescu"
- Liceul Tehnologic " Regele Mihai"
- Centru de ingrijire persoana varstnice
- Doua unitati de alimentatie publica

2. Rapoartele de incercari validate de catre DSP Arges, in data de 09.02.2026, au evidenciat **prezenta bacteriei Clostridium perfringens** in probele prelevate in data de 06.02.2026, din punctele de recolta:

- Scoala Gimnaziala "Mircea cel Batran"- Curtea de Arges
- Colegiul National " Vlaicu Voda" Curtea - de Arges
- Platou Piata Centrala - Curtea de Arges

Parametrii care au inregistrat in dinamica valori peste limita maxima admisa conform prevederilor legislative in vigoare au fost: turbiditate, Fier total, Aluminiu, Mangan, Amoniu, Clor rezidual liber.

Avand in vedere rezultatele ultimelor rapoarte de incercari, din data de 09.02.2026, va informam ca apa ramane nepotabila si poate fi utilizata doar in scop menajer (la vasul de toaleta).

Autoritățile locale ale municipiului Curtea de Argeș continua punerea la dispozitia populatiei de rezervoare cu apa potabila.

Sursele publice de apa potabila sunt izvor Pod Progresul si foraj Curtea Manastirii.

Spitalul Municipal Curtea de Argeş continua sa fie aprovizionat cu apa de la autocisterna ISU, fiind intreruptă aprovizionarea unităţii sanitare cu apă din retea. Aprovizionarea cisternei se realizeaza din reţeaua publică a oraşului Mioveni.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Sorina Hontaru

