

S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

COD R.I.-7.8-01

LABORATOR STAȚIE TRATARE APĂ CERBURENI

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 3850 data emiterii 12. 02.2026

Nume client: S.C. AQUATERM AG'98 S.A.

Provenienta probei: proba apa – robinet iesire Statia de Tratate Cerbureni

Adresa de prelevare: Statia de apa Cerbureni

Data prelevării probei-ora de prelevare: 10.02.2026

Data primirii probei/data efectuării analizelor: 10.02.2026/10.02.2026-12.02.2026


Proba recoltata de : Iuliana Nita

I. DETERMINARI FIZICO-CHIMICE

Nr. crt.	Indicatori fizico-chimici	Unitate de masura	Valori obtinute	Valori admise (conf. O.G 7/2023 si H.G 971/2023)	Referential
1	pH masurat la 20 °C	Unit pH	6,80	$\geq 6.5 ; \leq 9.5$	SR EN ISO 10523/2012
2	Conductivitate	$\mu\text{S}/\text{cm}$ la 20°C	353	2500	SR EN 27888/1997
3	Turbiditate	NTU	6,72	4	SR EN ISO 7027-1/2016
4	Amoniu (NH_4^+)	mg/l	0,76	0,5	SR ISO 7150-1 / 2001
5	Nitrati (NO_3^-)	mg/l	4,25	50	SR ISO 7890-3 / 2000
6	Nitriti (NO_2^-)	mg/l	0,07	0,5	SR EN ISO 26777 / 2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
7	Cloruri	mg/l	25,66	250	SR ISO 9297/2001
8	Clor rezidual liber	mg/l	0,57	$\geq 0.10 ; \leq 0.50$	SR EN ISO 7393-2/2018
9	Duritate totala	Gr germ	7,62	$\geq 5 \leq 20$	SR ISO 6059 / 2008
10	Oxidabilitate (metoda indicelui de permanganat)	mg/l	1,38	5	SR EN ISO 8467 / 2001
11	Aluminiu	$\mu\text{g}/\text{l}$	180	200	SR ISO 10566 / 2001
12	Fier*	$\mu\text{g}/\text{l}$	---	200	
II DETERMINARI MICROBIOLOGICE					
1	Numar colonii la 37°	numar/ml	---	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 22°C	numar/ml	---	Fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
4	Escherichia coli	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1-2017
5	Enterococi intestinali	numar/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002
6	Clostridium perfringens	numar/100 ml	---	0	SR EN ISO 14189:2017

Responsabil determinari fizico-chimice,

Corina Jianu

Analize efectuate de
Iuliana Nita

Responsabil determinari microbiologice,

Corina Duta

* incercare neinregistrata

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba de apa analizata. Proba de apa are un caracter momentan.

Valori inscrise cu < reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare.