



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII	
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	
ARGHES	
INTRARE	NR. 30841
IESIRE	
ZI 16	LUNA 12 AN 2025

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGHES

Str. Exercițiu nr. 39 bis, Pitești

Tel.(0040)-248-224015 Fax:(0040)-248-21.64.84

Catre,

**Soc. AQUATERM S.A. 98 AG
CURTEA DE ARGES**

Spre stiinta,

PRIMARIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Va aducem la cunostinta ca in urma analizelor de laborator efectuate din probele de apa recoltate in cadrul monitorizarii suplimentare realizata in data de 10.12.2025, din iesire statie de tratare Cerbureni – Curtea de Arges, care deserveste municipiului Curtea de Arges si zonele limitrofe, a rezultat ca:

1. Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele admise in conformitate cu prevederile O.G. 7/2023, **cu exceptia parametrului Aluminiu a carui valoare depaseste limita maxima admisa in normele legislative mai sus mentionate.**


Va solicitam continuarea masurilor intreprinse pentru reducerea valorile neconforme ale parametrului mai sus mentionat.

2. Avand in vedere cele mai sus mentionate, precum si variatile in dinamica ale parametrilor **Turbiditate si Fier**, va solicitam mentinerea informarii/avertizarii populatiei, prin afisarea la loc vizibil si protejat a inscripției **"APA NU ESTE BUNA DE BAUT"**.

Va atasam buletinele de analize.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Sorina Hontaru



COMPARTIMENT EFRMVM,
Dr. Silvia Ionescu



Directia de Sănătate Publică Argeș
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA APA
Nr. 5056

Produs analizat: APA POTABILA/ IESIRE STATIE TRATARE

*Prelevat de

Locul recoltării: SC"AQUATERM AG 98"SA CURTEA DE ARGES ; STATIA DE TRATARE APA POTABILA CERBURENI SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES ;IES

Client:DSP ARGES; COMP. EVALUARE FACTORI RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA

Data prelvării probei: 10-12-2025

Data și ora recepției: 10-12-2025 13:20

Data intrării în lucru/ data finalizării analizelor: 10-12-2025/ 12-12-2025

Data și ora validării rezultatului: 12-12-2025 08:40

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: P.N. V

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/ 100ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea DENAD

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa analizei.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza.

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.

Medicin
Cod



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 948

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de

Data si ora intrarii in lucru: 10-12-2025 13:36

Data si ora finalizarii analizei: 11-12-2025 13:01

Data si ora validarii rezultatului: 15-12-2025 13:51

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: programe nationale

Data si ora prelevarii: 10-12-2025 10:56

Data si ora receptiei: 10-12-2025 13:01

Locul recoltarii: lesire statie tratare Curtera de Arges(Cerbureni)

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Nitrati *	<1,0			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
2	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN 26777: 2002 SR EN26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150
4	Aluminiu *	314,9			200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
5	Duritate totala	4,60	±10.39%	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
6	Fier total *	46,6			200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
7	Oxidabilitate ^	<0,5			5,0	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	4,0			Acceptabila pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,57		0,1	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
10	pH	7,31/22°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Validat medic srf laborator

Valori inscrise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat din OG 7/ 2023

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest buletin a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Este interzisa utilizarea buletinului de analize direct pentru certificare.