


	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LT 818
---	--	--

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 432

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: PROBA APA CHIUVETA- RETEA LICEUL TEHNOLOGIC „REGELE MIHAI”

Client: DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:14

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:10

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6306-1:2016; SR EN ISO 6306-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6306-1:2016; SR EN ISO 6306-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

Validat
Con



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:201
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 430

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: APA ROBINET CHIUVEA -SCOALA GIMNAZIALA ARMAND CALINESCU

Client:DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:07

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:09

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizei sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 434

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: APA ROBINET RESTAURANT CURTEA DE ARGES ,APARTINAND „SC OPRY IMPEX GENERAL SRL”

Client:DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:17

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:12

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2016; SR EN ISO 9308-1:2016A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2016; SR EN ISO 9308-1:2016A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14198:2017

Parametrii analizei sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanționelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

INTECALA
RE. A.S.
SR EN ISO/IEC 17025
CERTIFICAT DE ACRE
L1116

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 433

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: APA ROBINET CHIVETA BLOC-CENTRU DE ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE

Cliant: DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:15

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:11

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fără modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fără modificări anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6308-1:2018; SR EN 9308-1:2015/IA1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6308-1:2018; SR EN 9308-1:2015/IA1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14188:2017

Parametrii analizei sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analiza și activitatea de recoltare a esanțioanelor necoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 431

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: PROBA APA CHIVETA-RESTAURANT CURTEA DE ARGES CU SEDIUL IN „S.C ALEX MARCO ALPIN SRL”

Client:DSP ARGES -INSPECTIE SANITARA

Data prelevării probei: 30-01-2026

Data și ora recepției: 30-01-2026 15:12

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 30-01-2026/ 01-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-02-2026 09:10

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi Intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LJ 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 78

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 06-02-2026 15:02

P.V.NR.13/06.02.2026

Data si ora finalizarii încercării: 09-02-2026 10:35

Data si ora prelevării: 06-02-2026 11:32

Data si ora validării rezultatului: 09-02-2026 10:40

Data si ora receptiei: 06-02-2026 13:02

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA ROBINET/CHIUVEȚA- CABINET MEDICAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ-REGINA MARIA / CURTEA DE ARGES, STR.PROGRESULUI,NR.2

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	192,9		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,65		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Cloruri	26,020		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Conductivitate la 20 °C	353		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	158,5		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13318/ 1998/ C91/ 2006
7	Oxidabilitate ^	1,25		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	8,38		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,66	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2016
10	pH	7,09/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanți

Responsabil analiza

Verificat el arhivat eaf laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mică concentrație a analitului care poate fi determinată cu un nivel acceptabil de acuratețe și precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat


* - Încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/ec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă analizei. Prelevarea este asumată de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Direcția de Sănătate Publică Argeș Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 814
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 637

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: RETEA SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA-CABINET MEDICAL CURTEA DE ARGES,STR. PROGRESULUI, NR. 2 ; SISTEM PUBLIC DE APA AQUATERM AG 98 SA

Client:DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 06-02-2026

Data și ora recepției: 06-02-2026 13:26

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 06-02-2026/ 09-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 09:59

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi Intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14186:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activități de recoltare a eșantionelor nescoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Direcția de Sanătate Publică Argeș Laborator de Diagnostic și Investigare în Sanătate Publică Laborator de Diagnostic și Investigare în Sanătate Publică Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484		acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 016
	RAPORT DE ÎNCERCARE <i>parțial</i> NR. 77		
	<i>Indicatori fizico - chimici</i>		
	Produs analizat: apa potabilă		
	P.V.NR.12/06.02.2026		

Produs analizat: apa potabilă

Data și ora intrării în lucru: 06-02-2026 14:58

Data și ora finalizării încercării: 09-02-2026 10:32

P.V.NR.12/06.02.2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 10:36

Data și ora prelevării: 06-02-2026 11:15

Starea probei la primire corespunzătoare

Data și ora recepției: 06-02-2026 12:58

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA BAR ROBINET/CHIUVEȚA- HOTEL RESTAURANT POSADA / CURTEA DE ARGES, STR.BASARABILOR,NR.27-29

Cliet: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinată	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiză
			minima	maxima		
1	Mangan *	8,41		50	µg/l	SR EN ISO 15686/2004
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO ₂	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/CS1:2006
3	Amoniu	0,39		0,5	mg/l NH ₄	SR EN ISO 7150-1/2001
4	Cloruri	26,858		250	mg/l	SR ISO 8267/2001
5	Conductivitate la 20 °C	367		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	86,66		200	µg/l	SR EN ISO 15686/2004 SR EN ISO 13315/1998/CS1/2006
7	Oxidabilitate ^	1,06		5	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	2,12		Acceptabila pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,11	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2016
10	pH	7,07°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanți

Responsabil analiza

Verificat și semnat de laborator

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mică concentrație a analitului care poate fi determinată cu un nivel acceptabil de acuratețe și precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/ec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse analizei. Prelevarea este asumată de client.
Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	certificat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 636

Indicatori microbiologici

Produs analizat: **APA POTABILA / RETEA**

Locul recoltării: **RETEA HOTEL RESTAURANT POSADA CURTEA DE ARGES, STR. BASARABILOR NR. 27-29 ; SISTEM PUBLIC DE APA AQUATERM AG 88 SA**

Client: **DSP ARGES ; SCSP**

Data prelevării probei: **06-02-2026**

Data și ora recepției: **06-02-2026 13:23**

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: **06-02-2026/ 09-02-2026**

Data și ora validării rezultatului: **09-02-2026 09:59**

Starea probei prelevate **CORESPUNZATOARE**

Motivul analizei: **activitati de inspectie**

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6308-1:2016; SR EN ISO 6308-1:2016/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6308-1:2016; SR EN ISO 6308-1:2016/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7896-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14186:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator.

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Direcția de Sănătate Publică Argeș Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică Pitești, Str. Exercițiu, nr. 39bis, Tel.: 0248224015 Fax: 0248216484		acreditat pentru ÎNCERCĂRI  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 516
	RAPORT DE ÎNCERCARE parțial NR. 75		
	Indicatori fizico - chimici		
	Produs analizat: apă potabilă		
	Data și ora intrării în lucru: 06-02-2026 14:48		

Produs analizat: apă potabilă

Data și ora intrării în lucru: 06-02-2026 14:48

P.V. NR. 10/06.02.2026

Data și ora finalizării încercării: 09-02-2026 10:28

Data și ora prelevării: 06-02-2026 11:16

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 10:29

Data și ora recepției: 06-02-2026 12:46

Starea probei la primire corespunzătoare

Locul recoltării: APA REȚEA ROBINET/CHIUVEȚA-COLEGIU NATIONAL VLAICU VODA/ CURTEA DE ARGES

Motivul analizei: sesizare

Clienț: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinată	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiză
			minima	maxima		
1	Mangan *	204,1		50	µg/l	SR EN ISO 15596/2004
2	Nitriti	0,07		0,5	mg/l NO ₂	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C81:2008
3	Amoniu	0,70		0,5	mg/l NH ₄	SR EN ISO 7160-1/2001
4	Cloruri	25,028		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Conductivitate la 20 °C	348		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	801		200	µg/l	SR EN ISO 15596/2004 SR EN ISO 13315/1998/C81/2008
7	Oxidabilitate *	1,25		5	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	47,5		Acceptabilă pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,95	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2018
10	pH	7,23/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10623/2012

Executanți

Responsabili analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați în MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mică concentrație a analitului care poate fi determinată cu un nivel acceptabil de acuratețe și precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/iec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă analizei. Prelevarea este asumată de client.
Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
**LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA**

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LJ 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 634

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: RETEA COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA CURTEA DE ARGES ; SISTEM PUBLIC DE APA AQUATERM AG 98 SA

Client: DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 06-02-2026

Data și ora recepției: 06-02-2026 13:21

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 06-02-2026/ 09-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 09:56

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	7 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	1 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - la

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sanatate Publica Arges Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484		acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 916
	RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 76 <i>Indicatori fizico - chimici</i>		
	Produs analizat: apa potabila	Data si ora intrarii in lucru: 06-02-2026 14:51	
	P.V.NR.11/06.02.2026	Data si ora finalizarii încercării: 09-02-2026 10:30	
	Data si ora prelevării: 06-02-2026 10:45	Data si ora validării rezultatului: 09-02-2026 10:34	
Data si ora receptiei: 06-02-2026 12:51	Starea probei la primire corespunzatoare		
Locul recoltării: APA RETEA ROBINET/CHIUVEA- SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA CEL BATRAN / CURTEA DE ARGES ,STR.BANU MARACINE,NR.3	Motivul analizei: sesizare		
Client:DSP ARGES			

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	197,9		50	µg/l	SR EN ISO 15699/2004
2	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C81:2006
3	Amoniu	0,67		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7160-1/2001
4	Cloruri	25,382		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Conductivitate la 20 °C	346		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	780,5		200	µg/l	SR EN ISO 18599/ 2004 SR EN ISO 13319/ 1999/ C81/ 2006
7	Oxidabilitate ^	1,28		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	25,9		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,80	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7363-2/2016
10	pH	7,14/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10623/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat de laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oe

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO-IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 814
---	---	--

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 635

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: RETEA SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA CEL BATRAN CURTEA DE ARGES ; SISTEM PUBLIC DE APA
AQUATERM AG 98 SA

Client:DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 06-02-2026

Data și ora recepției: 06-02-2026 13:22

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 06-02-2026/ 09-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 09:57

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	7 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	4 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	2 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanționelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 74

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apă potabilă

Data si ora intrarii in lucru: 06-02-2026 14:31

P.V.NR.9/06.02.2026

Data si ora finalizarii încercării: 09-02-2026 10:27

Data si ora prelevării: 06-02-2026 10:30

Data si ora validării rezultatului: 09-02-2026 10:28

Data si ora recepției: 06-02-2026 12:31

Starea probei la primire corespunzătoare

Motivul analizei: sesizare

Locul recoltării: APA REȚEA PUNCT RECOLTA ROBINET-PLATOU PIATA CENTRALA/ CURTEA DE ARGES

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	231,3			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitriti	0,07			0,5	mg/l NO ₂	SR EN ISO 28777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
3	Amoniu	0,67			0,5	mg/l NH ₄	SR EN ISO 7160-1/2001
4	Cloruri	26,375			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
5	Conductivitate la 20 °C	367			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
6	Fier total *	195,2	±17.95%		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13318/ 1998/ C91/ 2006
7	Oxidabilitate ^	1,28			5	mg O ₂ /l	SR EN ISO 9467/2001
8	Turbiditate (Oras) *	49,9			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
9	Clor rezidual liber *	0,74		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2016
10	pH	7,12/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabili analiza

Verificat si aneumat saf laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu "<" reprezintă valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mică concentrație a analitului care poate fi determinată cu un nivel acceptabil de acuratețe și precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse analizei. Prelevarea este asumată de client.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 016
---	--	---

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 633

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA / RETEA

Locul recoltării: RETEA PLATOU PIATA CENTRALA CURTEA DE ARGES ; SISTEM PUBLIC DE APA AQUATERM AG 98 SA

Cilient:DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 06-02-2026

Data și ora recepției: 06-02-2026 13:16

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 06-02-2026/ 09-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 09-02-2026 09:54

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de coloni la 22°C	9 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de coloni la 37°C	5 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2016; SR EN ISO 9308-1:2015A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2016; SR EN ISO 9308-1:2015A1:2017
Enterococci intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7898-2:2002
Clostridium perfringens	2 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14186:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 746.

* - Analize și activitate de recoltare a esanșoarelor neacoperite de acreditarea RENAR

Bio:

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.