

	Directia de Sănătate Publică Arges , Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LT816
---	---	--

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1061

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILĂ/ RETEA

Locul recoltării: COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA CURTEA DE ARGES ; SISTEM PUBLIC DE APROV. CU APA CURTEA DE ARGES

Client: DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 26-02-2026

Data și ora recepției: 26-02-2026 15:32

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 26-02-2026/ 01-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-03-2026 12:56

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activități de inspecție

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6306-1:2015, SR EN ISO 6306-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6306-1:2015, SR EN ISO 6306-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activități de recoltare a esanșurilor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 183

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 26-02-2026 15:41

Data si ora finalizarii încercării: 03-03-2026 12:33

Data si ora validarii rezultatului: 03-03-2026 12:49

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: cerere de analiza

Data si ora prelevării: 26-02-2026 13:50

Data si ora receptiei: 26-02-2026 15:39

Locul recoltării: Retea distributie, punct recolta C. N. Viaicu Voda

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	90,77		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrat *	2,85		50	mg/l NO ₃	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitrit	<0,05		0,5	mg/l NO ₂	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91/2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH ₄	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	296,6		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	26,440		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	6,59	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	421		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	132,4		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
10	Oxidabilitate *	1,28		5	mg O ₂ /l	SR EN ISO 6467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	5,42		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	1,09	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2019
13	pH	7,32/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si semnat

Parametrii analizati sunt inregistrati la MS conform certificat nr. 745/12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/2023.

Valori inscise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/ec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, Exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la o proba similara.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2017
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 182

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 26-02-2026 15:38

Data si ora finalizarii încercării: 03-03-2026 12:30

Data si ora validării rezultatului: 03-03-2026 12:48

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: cerere de analiza

Data si ora prelevării: 26-02-2026 13:30

Data si ora receptiei: 26-02-2026 15:31

Locul recoltării: Sistem public de aprov. cu apa. Liceul Tehnologic Auto C. de Arges, str. Ramnicu Valcea, 41

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	99,55		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,86		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26771/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	558,2		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	26,304		250	mg/l	SR ISO 8297/2001
7	Duritate totala	8,56	5		grd germane	SR EN ISO 6039/2008
8	Conductivitate la 20 °C	413		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	250,2		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/ C91:2008
10	Oxidabilitate ^	1,44		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	9,96		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,95	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,22/20°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabili analiza

Verificat si semnat

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la altele probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1060

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA/ RETEA

Locul recoltării: LICEU TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGES, STR. RM. VALCEA, NR. 41 ; SISTEM PUBLIC DE APROV. CU APA CURTEA DE ARGES

Client: DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 26-02-2026

Data și ora recepției: 26-02-2026 15:28

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 26-02-2026/ 01-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-03-2026 12:54

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activități de inspecție

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015, SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizei sunt înregistrati la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantionelor neacoperite de acreditarea RENAR

Bk

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Direcția de Sănătate Publică Argeș , Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO 9001:2015 CERTIFICAT DE ACREDITARE L2 814
---	---	---

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1062

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILĂ/ REȚEA

Locul recoltării: LOCUINTA PARTICULARA FLOREA DAN,STR. CUZA VODA,NR. 185 CURTEA DE ARGES ; SISTEM PUBLIC DE APROV. CU APA CURTEA DE ARGES

Cliet:DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 26-02-2026

Data și ora recepției: 26-02-2026 15:35

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 26-02-2026/ 01-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-03-2026 12:57

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activități de inspecție

Parametrul metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14186:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activități de recoltare a eșantionelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE INCERCARE partial NR. 185

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 26-02-2026 15:47

Data si ora finalizarii incercarii: 03-03-2026 12:40

Data si ora validarii rezultatului: 03-03-2026 12:50

Data si ora prelevarii: 26-02-2026 14:10

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 26-02-2026 15:44

Motivul analizei: cerere de analiza

Locul recoltarii: Retea distributie, punct recolta, locuinta particulara, Dobrin Ionela, Bl. C6, Sc. B, Ap. 24, str. Cuza Voda

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	171,08			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	4,22			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	513,0			200	µg/l	SR EN ISO 15585/2004
6	Cloruri	34,032			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	9,28		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2006
8	Conductivitate la 20 °C	455			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	204,7	±17.95%		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	0,64			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	9,67			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	3,1		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,24/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat si aprobat sef laborator

Parametrii analizati sunt inregistrati la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maxima este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 184

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 26-02-2026 15:44

Data si ora finalizarii încercării: 03-03-2026 12:36

Data si ora validarii rezultatului: 03-03-2026 12:50

Data si ora prelevării: 26-02-2026 14:00

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 26-02-2026 15:42

Motivul analizei: cerere de analiza

Locul recoltării: Retea distributie, punct recolta locuinta particulara, Florea Dan, str. Cuza Voda, nr. 185

Cliet:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k =2 , Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	94,30			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	5,15			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	383,8			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	26,091			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,50		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	415			2500	µS/cm	SR EN 27884/1997
9	Fier total *	217,9	±17.95%		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	1,38			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	6,37			Acceptabila pt cons.,; maxlm 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2018
12	Clor rezidual liber *	1,04		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,34/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1064

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA IESIRE STATIE

Locul recoltării: IESIRE STATIE TRATARE CERBURENI ; SISTEM PUBLIC DE APROV. CU APA CURTEA DE ARGES

Client:DSP ARGES ; SCSP

Data prelevării probei: 26-02-2026

Data și ora recepției: 26-02-2026 15:39

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 26-02-2026/ 01-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 01-03-2026 13:00

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	3 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	3 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6308-1:2015, SR EN ISO 6308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/ 100ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 6308-1:2015, SR EN ISO 6308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	1 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activități de recoltare a eșantionelor neacoperite de acreditarea RENAR

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.
Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 516

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 186

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 26-02-2026 15:49

Data si ora finalizarii încercării: 03-03-2026 12:45

Data si ora validarii rezultatului: 03-03-2026 12:51

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: cerere de analiza

Data si ora prelevării: 26-02-2026 14:25

Data si ora receptiei: 26-02-2026 15:47

Locul recoltării: Retea distributie, punct recolta, lesire statie tratare Cerbureni

Client: DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	94,57			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	4,08			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	271,3			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	25,311			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,39		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	406			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	107,4			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/ C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,28			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	4,35			Acceptabila pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,48	±9.63%	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,43/20°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.