



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1091

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Preleva:

Locul recoltării: SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES PUNC RECOLTA
RESTAURANT FAVORIT-PIATA CENTRALA CURTEA DE ARGES SC. CLASICOM VIOFLOR S.

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 02-03-2026

Data și ora recepției: 02-03-2026 14:13

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 02-03-2026/ 05-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 05-03-2026 09:05

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	2 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	14 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN IS 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN IS 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1092

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES
PUNCT DE RECOLTA: BRASERIE MICA KALAMATA B-DUL BASARABILOR S.C. G&

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 02-03-2026

Data și ora recepției: 02-03-2026 14:13

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 02-03-2026/ 05-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 05-03-2026 09:05

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1093

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES
PUNCT DE RECOLTA: LOCUINTA PARTICULARA PETRESCU MARIA

Client: SC AQUATERM AG 98 SA - CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 02-03-2026

Data și ora recepției: 02-03-2026 14:13

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 02-03-2026/ 04-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 04-03-2026 10:24

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametri analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat de laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sănătate Publică Arges , Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015 Fax: 0248216484, e-mail LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 816
---	---	--

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1094

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES ,
LOCUINȚA PARTICULARĂ SALOMIA LIDIA STR.VALEA IASULUI,BLAS

Cliet:SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 02-03-2026

Data și ora recepției: 02-03-2026 14:13

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 02-03-2026/ 05-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 05-03-2026 10:44

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 71/2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN IS 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN IS 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat  de laborator

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 1095

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

*Prelevat de: D.P.

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES
PUNCT RECOLTA STATIE TRATARE APA CERBURENI

Client: SC AQUATERM AG 98 SA -CURTEA DE ARGES

Data prelevării probei: 02-03-2026

Data și ora recepției: 02-03-2026 14:13

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 02-03-2026/ 05-03-2026

Data și ora validării rezultatului: 05-03-2026 10:41

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: activitati de inspectie

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ 100 ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN IS 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN IS 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	1 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la probe supuse încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu. nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RO 1014
RE AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 199

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de

Data si ora intrarii in lucru: 02-03-2026 14:10

Data si ora finalizarii încercării: 05-03-2026 11:10

Data si ora validarii rezultatului: 05-03-2026 11:26

Data si ora prelevării: 02-03-2026 11:50

Data si ora receptiei: 02-03-2026 14:04

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: cerere de analiza

Locul recoltării: Sistem publice aprovizionare cu apa potabila, Restaurant Favorit-Piata Centrala C. de Arges, S.C. Clasicom Vioflor SRL

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k=2, Niv. de Incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	51,81	±21.00%		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,66			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN 26777: 2002 SR EN26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150
5	Aluminiu *	330			200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	21,624			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,52		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	333			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	316,0			200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	1,35			5,0	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	8,0			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,68		0,1	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,29/22°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10522/2002

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat de laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484



RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 200

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat

Data si ora intrarii in lucru: 02-03-2026 14:19

Data si ora finalizarii încercării: 05-03-2026 11:13

Data si ora validarii rezultatului: 05-03-2026 11:43

Data si ora prelevării: 02-03-2026 12:25

Data si ora receptiei: 02-03-2026 14:13

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: cerere de analiza

Locul recoltării: Retea de distributie, C. de Arges, Braserie Mica Kalamata, B-dul Basarabilor, S.C. G&V Kalamatienos SRL

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	83,38		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,59		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	0,07		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	472,3		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	22,759		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,31	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	363		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	355,4		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/ C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,80		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	22,0		Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,45	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,28/22°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2002

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodel este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RO - IA
RE - AR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 201

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de

Data si ora intrarii in lucru: 02-03-2026 14:22

Data si ora finalizarii încercării: 05-03-2026 11:20

Data si ora validarii rezultatului: 05-03-2026 11:49

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: cerere de analiza

Data si ora prelevării: 02-03-2026 12:40

Data si ora receptiei: 02-03-2026 14:20

Locul recoltării: Retea de distributie, C. de Arges, locuinta particulara Petrescu Maria, str. Ep. Nichita, bl. A21/B/23

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k =2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	85,65			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,17			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	0,06			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	324,3			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	22,617			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,49		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	358			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	192,1	±20.05%		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	1,80			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	10,7			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	0,27		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,29/22°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oe

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 202

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat d

Data si ora intrarii in lucru: 02-03-2026 14:27

Data si ora finalizarii încercării: 05-03-2026 11:24

Data si ora validarii rezultatului: 05-03-2026 11:53

Data si ora prelevării: 02-03-2026 12:50

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 02-03-2026 14:24

Motivul analizei: cerere de analiza

Locul recoltării: Retea de distributie, C. de Arges, locuinta particulara Salomia Lidia, str. V. Iasului, bl. A5, sc. b, ap.14

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k =2, Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	61,85	±21.00%		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	3,40			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminiu *	229,9	±15.38%		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	25,028			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,27		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	353			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	64,5			200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
10	Oxidabilitate ^	1,22			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	4,64			Acceptabila pt cons., maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	2,95		0,10	n	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,16/22°C		6,5	8,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Re

aliza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrite cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RO TA
RE AR
SR EN ISO-IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE partial NR. 203

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat

Data si ora intrarii in lucru: 02-03-2026 14:29

Data si ora finalizarii încercării: 05-03-2026 11:28

Data si ora validarii rezultatului: 05-03-2026 11:56

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: cerere de analiza

Data si ora prelevării: 02-03-2026 13:00

Data si ora receptiei: 02-03-2026 14:28

Locul recoltării: Retea de distributie, C. de Arges, Statie tratare apa Cerbureni

Client:DSP ARGES

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Incertitudine ext. relativa k =2 , Niv. de incredere 95%	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
				minima	maxima		
1	Mangan *	129,3			50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Nitrati *	2,89			50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
3	Nitriti	<0,05			0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
4	Amoniu	<0,05			0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
5	Aluminu *	198,8	±15.38%		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cloruri	23,042			250	mg/l	SR ISO 9297/2001
7	Duritate totala	8,43		5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
8	Conductivitate la 20 °C	338			2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
9	Fier total *	44,8			200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
10	Oxidabilitate ^	1,48			5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
11	Turbiditate (Oras) *	4,13			Acceptabila pt cons.; maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
12	Clor rezidual liber *	2,80		0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
13	pH	7,27/22°C		6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Executanti

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - Incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alt: probe similare.