



## DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGES

Str. Exercițiu nr. 39 bis, Pitești

Tel.(0040)-248-224015 Fax:(0040)-248-21.64.84

Catre,

Soc. AQUATERM 98 AG S.A.  
CURTEA DE ARGES



Spre stiinta,

### PRIMARIEI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES

Va aducem la cunostinta ca in urma rapoartelor de incercari validate in data de 07.05.2026 de catre laboratorul DSP Arges, puncte de prelevare:

1. Iesire statie de tratare Cerbureni – Curtea de Arges, avand ca rezultat prezenta **Clostridium perfringens (10 UFC/ml)**, precum si modificari ale **parametrilor Turbiditate si Clor rezidual liber**, ale caror valori depasesc **limita maxima admisa in conformitate cu prevederile OG 7/2023.**

2. Reteaua de distributie a municipiului Curtea de Arges (1 unitate de alimentatie publica, 1 locuinta particulara), avand ca rezultat modificari ale **parametrului Clor rezidual liber** (atasam rapoartele de incercari validate pentru fiecare punct de recoltare cu parametrii neconformi ai fiecaruia).

**Fara modificari microbiologice.**

Va solicitam mentinerea informarii/avertizarii populatiei prin toate mijloacele de comunicare a parametrilor neconformi si a faptului ca ” **APA NU ESTE DESTINATA CONSUMULUI UMAN / APA NEPOTABILA!**”

Va atasam rapoartele de incercari.

Cu stima,

Director executiv,

Dr. Sorina Hontaru



Compartiment Evaluarea Factorilor  
de Risc din Mediu de Viata si Munca,  
Dr. Silvia Ionescu