



## DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ ARGES

Str. Exercițiu nr. 39 bis, Pitești

Tel.(0040)-248-224015 Fax:(0040)-248-21.64.84

### INFORMARE

Ca urmare a obținerii rezultatelor analizelor de laborator la cele patru probe de apă prelevate de la: ieșire stație de tratare a apei Cerbureni, rețea distribuție Primărie, rețea distribuție Piața Centrală Agroalimentară, rețea consumator Curtea de ARGES - în data de 23.06.2026, de către reprezentanții Serviciului de Control în Sănătate Publică din DSP Argeș, s-au constatat următoarele:

- Probele de apă sunt corespunzătoare microbiologic, cu excepția probei din rețeaua de distribuție Piața Centrală Agroalimentară, unde au fost identificați 6 bacterii coliformi.
- Parametrii indicatori fizico-chimici care au înregistrat neconformități sunt: turbiditatea și clorul rezidual liber.

#### Bacterii coliformi

În conformitate cu rezultatele buletinelor de analiză, în proba recoltată din

- rețeaua de distribuție Piața Centrală Agroalimentară au fost identificați 6 bacterii coliformi UFC / 100 ml, valoare care depășește limita admisă.

#### Turbiditatea

În conformitate cu rezultatele buletinelor de analiză, turbiditatea a înregistrat depășiri în proba recoltată din:

- rețeaua de distribuție Piața Centrală Agroalimentară, valoarea determinată fiind de 7,88 FNU;
- ieșire stație de tratare a apei Cerbureni, valoare determinată fiind de 1.81 FNU.

#### Clorul rezidual liber

În conformitate cu rezultatele buletinelor de analiză, concentrația de clor rezidual liber a înregistrat depășiri în proba recoltată din

- rețeaua de consumatori Curtea de Arges, valoarea determinată fiind de 1.73 mg/l peste limita maximă admisă. Depășirea a fost la o singură probă dintre cele patru recoltate.

Din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic, apa prezintă neconformități la parametrii indicatori menționați mai sus, pentru care se impune monitorizarea și remedierea valorilor neconforme.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV  
DR. ȘORINA OCTAVIA HONTARU

