

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE

La cererea:

SC AQUATERM AG '98 SA

cu sediul in :

CURTEA DE ARGES, STR.NEGRU VODA, NR.4, JUD.ARGES

inregistrata sub nr. 5396 / 03.03.2023 in urma examinarii documentatiei prezentate si a evaluarii obiectivului :

SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA

din: CURTEA DE ARGES SI LOCALITATILE LIMITROFE ASTFEL:ALBESTII DE ARGES , BAICULESTI, VALEA DANULUI (LA BRANSAMENT) SI VALEA IASULUI (LA BRANSAMENT), JUDET ARGES

de catre: DR. BUCUR MIOARA care a intocmit Referatul de evaluare nr.: 97 / 06.03.2023

a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare in vigoare:

in baza Legii nr.:95/2006 titlul I, a Ordinului MS 1078/2010, a Ordinului 1030/2009 cu modificarile ulterioare

se acorda :

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE

NR 52 din 07.03.2023

pentru obiectivul:

SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA

situat in: CURTEA DE ARGES SI LOCALITATILE LIMITROFE ASTFEL:ALBESTII DE ARGES , BAICULESTI, VALEA DANULUI (LA BRANSAMENT) SI VALEA IASULUI (LA BRANSAMENT), JUDET ARGES

avand ca obiect de activitate (cod CAEN): COD CAEN : 3600 CAPTARE , INMAGAZINARE , TRATARE , DEZINFECTIE , DISTRIBUTIE APA POTABILA.

structura functionala:

SURSA DE APA: CANALUL DE FUGA OESTI; ADUCTIUNEA APEI LA STATIA DE TRATARE "CERBURENT" SE FACE PRIN STATIA DE POMPARE OESTI PE CONDUCTA DE ADUCTIUNE, IN LUNGIME DE 6197M; GOSPODARIA DE APA ESTE COMPUSA DIN: CAMERA AMESTEC; 2(DOUA) DECANTOARE RADIALE; 8(OPT) FILTRE RAPIDE; CLADIRE IN CARE SE AFLA STATIA DE DEZINFECTIE CU CLOR GAZOS, CLADIRE LABORATOR ANALIZE; DEZINFECTIA APEI SE REALIZEAZA CU CLOR GAZOS PRINTR-O STATIE DE CLORINARE COMPLET AUTOMATA; REZERVOARE DE INMAGAZINARE A APEI FUNCTIONALE IN NUMAR DE 2 (DOUA), CU O CAPACITATE DE 500 M.C.FIECARE , DIN BETON; EXISTA SI 3 (TREI) REZERVOARE DIN BETON DE 5000M.C, 2500 M.C SI 1200M.C, IN CONSERVARE; RETEA DE DISTRIBUTIE DE TIP RAMIFICAT, DIN CONDUCTE PEHD , FONTA, OTEL, IN LUNGIME TOTALA DE 169 KM, ASTFEL: 12,9KM.- CONDUCTE DIN OTEL 33,3KM.- CONDUCTE DIN FONTA: 122,8KM.- CONDUCTE DIN POLIPROPILENA. VOLUM DE APA DISTRIBUIT 4180 MC/ZI , NUMAR CONSUMATORI - 35000 LOCUITORI.



DIRECTOR EXECUTIV

NOTA:

Titularul autorizatiei este obligat:

- sa solicite in scris schimbarea autorizatiei sanitare de functionare in cazul modificarii in structura functionala a unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;
- sa aplice si sa respecte normele de igiena si sanatate publica in vigoare.