



D S P

Directia de Sanatate Publica Arges

Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica

Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015

Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE

S.C. AQUATERM AG '98 S.A.

CURTEA DE ARGES

INREGISTRAT NR. 3997

Anul 2026 Luna 09 Ziua 29

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 969

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora prelevarii: 15-09-2026 13:27

Data si ora receptiei: 15-09-2026 14:57

Locul recoltarii: STATIE DE TRATARE APA POTABILA -CERBURENI, IESIRE STATIE DE TRATARE,CURTEA DE ARGES

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client:SC AQUATERM AG'98 SA

Data si ora intrarii in lucru: 15-09-2026 16:57

Data si ora finalizarii incercarii: 16-09-2026 14:57

Data si ora validarii rezultatului: 29-09-2026 12:45

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Mangan *	26,9		50	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
2	Nitrati *	10,61		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3:2000
3	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN 26777-2002 SR EN26777 2002/C91 2006
4	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150
5	Aluminiu *	78,09		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004
6	Cloruri	8 863		250	mg/l	SR ISO 9297:2001
7	Duritate totala	2,92	5		grd germane	SR EN ISO 6059:2008
8	Conductivitate la 20 °C	121		2500	µS/cm	SR EN 27888:1997
9	Fier total *	99,7		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 13315:1996 C91 2008
10	Oxidabilitate ^	0,90		5,0	mg O2/l	SR EN ISO 8467:2001
11	Clor rezidual liber *	0,43	0,1	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2:2018
12	pH	7,28/22°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523:2012
13	Turbiditate *	<0,5		maxim 1,0 si <=0,3 in 95% din probe	FNU	SR EN ISO 7027-1:2016

Verificat și aprobat șef.laborator

Responsabil analiza

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori înscrise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii sulimentare consultati www.renar.ro/ro/oec


Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.
Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Argeș
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA



RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 4300

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: STATIA DE TRATARE APA POTABILA CERBURENI-SISTEM PUBLIC DE APROV. CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES-IESIRE STATIE DE TRATARE

Client: AQUATERM AG 98 SA CURTEA DE ARGES-STATIE DE TRATARE CERBURENI

Data prelevării probei: 15-09-2026

Data și ora recepției: 15-09-2026 14:10

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 15-09-2026/ 18-09-2026

Data și ora validării rezultatului: 18-09-2026 08:41

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametru/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14189:2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748 / 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
Pitești, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
11816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 4301

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA

Locul recoltării: REȚEA DE DISTRIBUȚIE-SISTEM PUBLIC DE APROV. CU APA POTABILA CURTEA DE ARGES- PRIMARIE

Client:AQUATERM AG 98 SA CURTEA DE ARGES-STATIE DE TRATARE CERBURENI

Data prelevării probei: 15-09-2026

Data și ora recepției: 15-09-2026 14:18

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 15-09-2026/ 18-09-2026

Data și ora validării rezultatului: 18-09-2026 08:42

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Material analizat/ produs biologic APA POTABILA

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222 2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222 2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1 2015 SR EN ISO 9308-1 2015/A1 2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1 2015 SR EN ISO 9308-1 2015/A1 2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2 2002
Clostridium perfringens	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 14189 2017

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748 / 12.01.2026

* - Analize și activitate de recoltare a esanțioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusă încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE



SP EN ISO 15189:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
11111

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 970

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 15-09-2026 17:02

Data si ora finalizarii încercării: 16-09-2026 15:02

Data si ora validarii rezultatului: 18-09-2026 10:17

Data si ora prelevării: 15-09-2026 13:32

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 15-09-2026 15:02

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: RETEA DE DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES, PRIMARIE

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client: SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Plumb *	<1,0		10	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Cadmium *	<0,5		5	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
3	Nichel *	<5,0		20	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
4	Mangan *	6,4		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Crom total *	<5,0		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cupru *	<0,5		2	mg/l	SR EN ISO 15586/2004
7	Nitrati *	1,53		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
8	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777-2002/C91:2006
9	Amoniu	0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
10	Aluminiu *	20,86		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
11	Cloruri	8,224		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
12	Dunitate totala	3,28	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
13	Conductivitate la 20 °C	100		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
14	Fier total *	121,6		200	µg/l	SR EN ISO 15586:2004 SR EN ISO 13315:1996 C91:2008
15	Oxidabilitate ^	0,96		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
16	Turbiditate (Oras) *	4,41		maxim 4	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016
17	Clor rezidual liber *	<0,05	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
18	pH	7,25/23°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrite cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oe

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.

	Directia de Sanatate Publica Arges		
	Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica		
	Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica		
	Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015		
	Fax: 0248216484		

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 970

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Data si ora intrarii in lucru: 15-09-2026 17:02

Data si ora finalizarii încercării: 16-09-2026 15:02

Data si ora validarii rezultatului: 18-09-2026 10:17

Data si ora prelevării: 15-09-2026 13:32

Starea probei la primire corespunzatoare

Data si ora receptiei: 15-09-2026 15:02

Motivul analizei: monitorizare audit

Locul recoltării: RETEA DE DISTRIBUTIE CURTEA DE ARGES PRIMARIE

Material analizat/ produs biologic apa potabila

Client SC AQUATERM AG'98 SA

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		

Verificat și aprobat șef laborator

Responsabil analiză

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de incercare sau folosirea unor date partiale din raportul de incercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.