

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE

La cererea:

SOC. AQUATERM AG 98 SA

cu sediul in :

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR. 4, JUDET ARGES

inregistrata sub nr.:

19978

/

07.09.2026

in urma examinarii documentatiei prezentate si a evaluarii obiectivului :

**SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA IN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES SI LA
LIMITA DE PROPRIETATE UAT VALEA IASULUI, UAT VALEA DANULUI, UAT BAICULESTI SI UAT
ALBESTII DE ARGES (OCAZIONAL), JUDET ARGES.**

din:

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, JUDET ARGES

de catre:

DR. SILVIA IONESCU

care a intocmit Referatul de evaluare nr.:

852 /

21.10.2026

a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare in vigoare : in baza Legii nr.:95/2006 titlul I, a Ordinului MS 6161/2024, a Ordinului 1030/2009 cu modificarile ulterioare

RESPECTAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE NR. 4226/15.10.2026, INREGISTRAT LA DSP ARGES CU NR. 22950/15.10.2026

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE NR. 417 din 22.10.2026

pentru obiectivul: **SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA IN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES SI LA
LIMITA DE PROPRIETATE UAT VALEA IASULUI, UAT VALEA DANULUI, UAT BAICULESTI SI UAT
ALBESTII DE ARGES (OCAZIONAL), JUDET ARGES.**

situat in:

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, JUDET ARGES

avand ca obiect de

activitate (cod CAEN):

(COD CAEN) 3600: CAPTARE, TRATARE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA.

structura functionala:

STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ ȘI CIRCUITELE FUNCȚIONALE SUNT CONFORME PREVEDERILOR MAI SUS MENTIONATE, ASTFEL:
SURSA DE APA: LACUL OESTI.
ADUCTIUNEA APEI LA STATIA DE TRATARE CERBURENI ARE LUNGIMEA DE 8233 M SI CUPRINDE APROXIMATIV 6200 M DE TUBURI PREMO DN 600 MM.
STATIA DE TRATARE CERBURENI ESTE AMPLASATA IN SATUL CERBURENI (COMUNA VALEA IASULUI) SI CUPRINDE:
- CAMERA (SPATIUL) DESTINATA AMESTECULUI SI DOZARII REACTIVILOR. SUNT UTILIZATI SIMUL
TAN PAX 14 SI SULFATUL DE ALUMINIU,
- DOUA DECANTOARE RADIALE, FIECARE AVAND CAPACITATEA DE 2500 M3,
- STATIA DE FILTRE RAPIDE CARE CUPRINDE 8 CUVE DE FILTRARE, APA FILTRATA FIIND COLECTATA
IN BAZINUL AMPLASAT SUB CUVE.
DEZINFECTIA ESTE REALIZATA CU CLOR GAZOS LICHEFIAT PRIN INTERMEDIUL UNEI INSTALATII AUTOMATIZATE.
INMAGAZINAREA: SE REALIZEAZA PRIN INTERMEDIUL A DOUA REZERVOARE AVAND CAPACITATEA DE 500 M3 FIECARE.
EXISTA 3 REZERVOARE SEMIINGROPATE AMPLASATE IN STR. MACESULUI, STR. GHIOCEILOR, RESPECTIV STR. MAGNOLIEI AFLATE IN CONSERVARE.
DISTRIBUTIA APEI: REALIZATA PRIN POMPARE, LUNGIMEA TOTALA A RETELEI DE DISTRIBUTIE FIIND DE 118 KM SI CUPRINDE ATAT CONDUCE PEHD, CAT SI CONDUCE DIN OTEL, FONTA, FIER
SI PREMO.
VOLUM DE APA DISTRIBUT: 8 400 M3/ZI.
NUMAR PERSOANE APROVIZIONATE: 26 000 (LOCUITORI AI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES).
TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE ȘI DOTĂRILE CU ECHIPAMENTE, INSTALAȚII, UTILAJE SUNT CONFORME PREVEDERILOR: ORD. M.S. NR. 119/2014, H.G. NR. 930/2005 H.G. NR. 355/2007, ORD. M.S NR. 275/2012

DIRECTOR EXECUTIV

NOTA:

Titularul autorizatiei este obligat

- sa solicite in scris schimbarea autorizatiei sanitare de functionare in cazul modificarii in structura functionala a unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;
- sa aplice si sa respecte normele de igiena si sanatate publica in vigoare.