MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE

La cererea: **SOC. AQUATERM AG 98 SA**

cu sediul in : MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODA, NR. 4, JUDET ARGES

inregistrata sub nr.: 19978 / 07.09.2026 in urma examinarii documentatiei prezentate si a evaluarii obiectivului :

SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA IN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES SI LA LIMITA DE PROPRIETATE UAT VALEA IASULUI, UAT VALEA DANULUI, UAT BAICULESTI SI UAT ALBESTII DE ARGES (OCAZIONAL), JUDET ARGES.

din: MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, JUDET ARGES

de catre: DR. SILVIA IONESCU care a intocmit Referatul de evaluare nr.: 852 / 21.10.2026

a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare in vigoare : in baza Legii nr.:95/2006 titlul I, a Ordinului MS 6161/2024, a Ordinului 1030/2009 cu modificarile ulterioare

RESPECTAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE NR. 4226/15.10.2026, INREGISTRAT LA DSP ARGES CU NR. 22950/15.10.2026

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE
NR. 417 din 22.10.2026

pentru obiectivul: **SISTEM PUBLIC DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA IN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES SI LA LIMITA DE PROPRIETATE UAT VALEA IASULUI, UAT VALEA DANULUI, UAT BAICULESTI SI UAT ALBESTII DE ARGES (OCAZIONAL), JUDET ARGES.**

situat in: MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, JUDET ARGES

avand ca obiect de activitate (cod CAEN): (COD CAEN) 3600: CAPTARE, TRATARE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA.

structura functionala:

STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ ŞI CIRCUITELE FUNCŢIONALE SUNT CONFORME PREVEDERILOR MAI SUS MENTIONATE, ASTFEL:
SURSA DE APA: LACUL OESTI.
ADUCTIUNEA APEI LA STATIA DE TRATARE CERBURENI ARE LUNGIMEA DE 8233 M SI CUPRINDE APROXIMATIV 6200 M DE TUBURI PREMO DN 600 MM.
STATIA DE TRATARE CERBURENI ESTE AMPLASATA IN SATUL CERBURENI (COMUNA VALEA IASULUI) SI CUPRINDE :
- CAMERA (SPATIUL) DESTINATA AMESTECULUI SI DOZARII REACTIVILOR. SUNT UTILIZATI SIMUL
TAN PAX 14 SI SULFATUL DE ALUMINIU,
- DOUA DECANTOARE RADIALE, FIECARE AVAND CAPACITATEA DE 2500 M3,
- STATIA DE FILTRE RAPIDE CARE CUPRINDE 8 CUVE DE FILTRARE, APA FILTRATA FIIND COLECTATA
IN BAZINUL AMPLASAT SUB CUVE.
DEZINFECTIA ESTE REALIZATA CU CLOR GAZOS LICHEFIAT PRIN INTERMEDIUL UNEI INSTALATII AUTOMATIZATE.
INMAGAZINAREA: SE REALIZEAZA PRIN INTERMEDIUL A DOUA REZERVOARE AVAND CAPACITATEA DE 500 M3 FIECARE.
EXISTA 3 REZERVOARE SEMIINGROPATE AMPLASATE IN STR. MACESULUI, STR. GHIOCEILOR, RESPECTIV STR. MAGNOLIEI AFLATE IN CONSERVARE.
DISTRIBUTIA APEI: REALIZATA PRIN POMPARE, LUNGIMEA TOTALA A RETELEI DE DISTRIBUTIE FIIND DE 118 KM SI CUPRINDE ATAT CONDUCTE PEHD, CAT SI CONDUCTE DIN OTEL, FONTA, FIER SI PREMO.
VOLUM DE APA DISTRIBUIT: 8 400 M3/ZI.
NUMAR PERSOANE APROVIZIONATE: 26 000 (LOCUITORI AI MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGES).
3. TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE ŞI DOTĂRILE CU ECHIPAMENTE, INSTALAŢII, UTILAJE SUNT CONFORME PREVEDERILOR: ORD. M.S. NR. 119/2014, H.G. NR. 930/2005 H.G. NR. 355/2007, ORD. M.S NR. 275/2012

DIRECTOR EXECUTIV

NOTA:
Titularul autorizatiei este obligat:
- **sa solicite in scris schimbarea autorizatiei sanitare de functionare in cazul modificarii in structura functionala a unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;**
- **sa aplice si sa respecte normele de igiena si sanatate publica in vigoare.**

S.C.AQUATERM AG' 98 SA
CURTEA DE ARGES
Str. Negru Voda nr.4, Loc. Curtea de Arges, Judetul Arges
Tel: 0248721936; E-mail: aquaterm@xnet.ro
CUI:11339135, J03/731/1998, Capital social: 1082.550 lei
RO86BRDE030SV06528180300
Nr. 3717 **din** 07.09.2026

AVIZAT
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES

PROGRAM PENTRU MONITORIZAREA OPERATIONALA A CALITATII APEI POTABILE DISTRIBUITA IN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES SI LA LIMITA DE PROPRIETATE CU U.A.T V. IASULUI, V. DANULUI, BAICULESTI SI OCAZIONAL ALBESTII DE ARGES

PARAMETRU DE ANALIZAT	VOLUM MEDIU DE APA DISTRIBUIT (m^3/zi)	Nr. Standard de probe de prelevat / an
Escherichia coli	8400 m^3/zi	28 probe/an
Enterococi int.		28 probe/an
Bacterii coliforme		28 probe/an
Nr. De colonii la 22 °C		28 probe/an
Nr. De colonii la 37 °C		28 probe/an
Clostridium perfringens		28 probe/an
Culoare		28 probe/an
Turbiditate		28 probe/an
pH		28 probe/an
Conductivitate		28 probe/an
Amoniu		28 probe/an
Nitriti		28 probe/an
Clorul rezidual liber		28 probe/an
Duritate		28 probe/an
Aluminiu		28 probe/an
Clorul rezidual total		28 probe/an
Acrilamida	8400 m^3/zi	2 probe/an
Arsen		2 probe/an
Benzen		2 probe/an
Benzo (a) piren		2 probe/an
Bisfenol A		2 probe/an

.

Bor	8400 m³/zi	2 probe/an
Bromati		2 probe/an
Cadmiu		2 probe/an
Clorat		2 probe/an
Acizi haloacetici		2 probe/an
Crom total		2 probe/an
Cupru		2 probe/an
Cianuri totale		2 probe/an
1,2-dicloretan		2 probe/an
Epiclorhidrina		2 probe/an
Fluoruri		2 probe/an
Plumb		2 probe/an
Mercur		2 probe/an
Nichel		2 probe/an
Nitrati		2 probe/an
Pesticide		2 probe/an
Pesticide total		2 probe/an
PFAS total		2 probe/an
Suma PFAS		2 probe/an
Hidrocarburi aromatice policiclice		2 probe/an
Stibiu (Antimoniu)		2 probe/an
Tetracloretena si tricloretena		2 probe/an
Trihalometani totali		2 probe/an
Uraniu		2 probe/an
Clorura de vinil		2 probe/an
Cloruri		2 probe/an
Fier total		2 probe/an
Mangan		2 probe/an
Oxidabilitate		2 probe/an
Sulfat		2 probe/an
Sodiu		2 probe/an

DIRECTOR GENERAL,

Claudia Mihailescu

SOCIETATEA COMERCIALA AQUATERM AG '98 S.A. CURTEA DE ARGES

Intocmit,

chimist, Corina Jianu

S.C. AQUATERM AG 98 SA

PROGRAM CONFORMARE

Nr. crt.	Masura dispusa la vizita pe teren	Sursa de finantare	Termenul de realizare	Responsabil
1.	Refacere paviment statie clorinare	Fonduri proprii	31.12.2026	Responsabil SC AQUATERM AG 98 SA
2.	Refacere tencuieli interioare statie clorinare si igienizare	Fonduri proprii	30.06.2027	Responsabil SC AQUATERM AG 98 SA
3.	Refacere acoperis statie de pompe	Fonduri proprii	31.12.2026	Responsabil SC AQUATERM AG 98 SA
4.	Refacere tencuieli interioare statie pompare si igienizare		30.06.2027	Responsabil SC AQUATERM AG 98 SA
5.	Reabilitare si modernizare linii de tratare apa bruta cu coagulanti (echipamente)	Fonduri Consiliul local Circa 4,8 milioane lei	31.03.2027	Responsabil CL Curtea de Arges
6.	Reabilitare tencuieli interioare si igienizare cladiri tratare	Fonduri proprii	31.08.2027	Responsabil SC AQUATERM AG 98 SA

Director general,
Claudia Mihailescu

SOCIETATEA COMERCIALA AQUATERM AG '98 S.A. CURTEA DE ARGES